



Swiss Quality

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung (ZE) für ein Produkt der Grundstücksentwässerung

ZE-Nummer: **VSA 15007**

ZE-Laufzeit: **2007-2011**

ZE-Inhaber: Pipelife Austria GmbH & Co KG
IZ NÖ Süd; Strasse 1; Objekt 27
A-2351 Wiener Neudorf

Produkt: Schmutz- und Regenwasser-Rohrsystem
Typ: „**Pipelife PPML 3-Schichtrohre**“
Art. Nr.: siehe Katalogunterlagen
Nennweite: DN 150 – 500
Werkstoff: PPML EN 14758
Steifigkeit: Serie 1: SN 8 = DN 150-500
Serie 2: SN 12 = DN 150-500
Verbindung: Steckmuffen
H-Kanalanschluss: Funke Connex und Fabekun
Dichtungen: Bode BL
Kennzeichnung: Siehe Prüfattest PEAK Engineering GmbH Nr. E-06'2041-1
Produzent: Rohre: Pipelife
Formstücke: Pipelife –Tochtergesellschaften (siehe Prüfattest)

Basierend auf den eingereichten Prüfattesten stellt die Kommission für Zulassungsempfehlungen fest, dass das beschriebene Produkt den Schweizer Prüfnormen SN 592010 und SN 592012 entspricht. Es wird deshalb den zuständigen Stellen (Behörden, Ämtern usw.) empfohlen, das Produkt zur Anwendung zuzulassen.

Zürich, 1. März 2007

ARGE Liegenschaftsentwässerung
suissetec-VSA

Jürg Tester
Geschäftsführer